

Сведения о контрольных мероприятиях 2022г.

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеского центра города Новоалтайска

Наименование органа осуществляющего контроль	План, тема контрольных мероприятий	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольных мероприятий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	Распоряжение о проведении выездной проверки № 41 по адресу 8 микрорайон, 25 ул.	11.02.2022	не проведён внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие правил, норм, инструкций по пожарной безопасности; работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения зданий и сооружений не вносятся в журналы эксплуатации систем противопожарной защиты	выявленные в ходе проверки нарушения исправлены: проведен внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие правил, норм, инструкций по пожарной безопасности; заведён журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения записей о ремонте, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения зданий и сооружений.
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	Распоряжение м (решением) о проведении выездной проверки № 42 по адресу ул. Тракторная, 109	11.02.2022	не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении котельной; не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация; в помещении котельной эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, светильники со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренной конструкцией светильника; план эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.033-81.	выявленные в ходе проверки нарушения исправлены: в помещении котельной смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, заменены электропровода с видимыми нарушениями изоляции, светильники приведены в соответствие с конструкцией (установлены колпаки-рассеиватели); план эвакуации приведён в соответствие требованиям ГОСТ 12.1.033-81.
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической	Распоряжение м (решением) о проведении выездной	11.02.2022	на объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; пожарный рукав не присоединён к пожарному	выявленные в ходе проверки нарушения исправлены: приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных

работы № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	проверки № 43 по адресу ул. Дёповская 2		крану; двери эвакуационного выхода на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания; план эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.033-81.	факторов пожара; пожарный рукав присоединён к пожарному крану, установлены двери эвакуационного выхода на путях эвакуации по направлению выхода из здания, план эвакуации приведён в соответствие требованиям ГОСТ 12.1.033-81.
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	распоряжение о проведении выездной внеплановой проверки от 8 августа 2022г	10.08.2022 16.08.2022	нарушения требований пожарной безопасности не выявлены	
Прокуратура г. Новоалтайска	Проверка исполнения законодательства	май 2022г	протест от 23.05.2022 № 02-40- 2022 нормы Положения о контрактном управляющем не соответствуют требованиям действующего законодательства	Положение о контрактном управляющем муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра города Новоалтайска от 01.04.2014г. внесены изменения и оно приведено в соответствие с действующим законодательством РФ.

Директор МБОУ ДО ДЮЦ



Т.В. Страшникова